

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кировской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» ноября 2021 г., 10 час. 00 мин. № 160

(дата и время составления акта)

г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, 12

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя главного государственного инспектора Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк по пожарному надзору Митюкова Марата Нурулловича от 16.11.2021 № 160. Учетный номер КНМ № 43210061000201360104

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Мильковым Дмитрием Геннадьевичем, государственным инспектором Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:-

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Надежда» города Кирово-Чепецка Кировской области ИНН 4312119400.

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

613044, Кировская область, город Кирово-Чепецк, Юбилейная улица, 3

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Надежда» города Кирово-Чепецка Кировской области ИНН 4312119400. 613044, Кировская область, город Кирово-Чепецк, Юбилейная улица, 3

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

19 ноября 2021 г., 13 час. 00 мин. до 14. час.00 мин.

24 ноября 2021 г., 09 час. 00 мин. до 10. час.00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...



с " " \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.  
по " " \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:  
2 рабочих дня/2 часа

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) -.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:-.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:-.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа, представленные контролируемым лицом.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Выполнен п.5, установлена противопожарная дверь, предоставлен паспорт заводской номер 77058. Из групповой ячейки №14 расширена эвакуационная дверь и выполнена новая металлическая лестница. Предоставлен акт о приемке выполненных работ.

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности не устраненные предписание №68/1/1-5:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены (с указанием его структурной единицы)
1	Ширина эвакуационных выходов в свету из групповых ячеек №12,13 на наружные лестницы 3-го типа, составляет 0.69-0.71 м.	ФЗ-123 <sup>1</sup> ст. 89; СНиП 2.01.02-85 п.4.6 <sup>2</sup> ; СП 1.13130.2020 <sup>3</sup> п. 4.2.19, п.5.1.4.
2	При выходе из групповых ячеек №12,13 на наружные лестницы 3-го типа, имеются перепады высот (21-42 см.). Целостность бетонных ступеней и площадки имеют разрушения. Площадки лестниц 3-го типа у эвакуационных выходов групповых ячеек №12,13, ниже уровня эвакуационного выхода.	ФЗ-123 ст.89; СНиП 2.01.02-85 п.4.20; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5, п. 4.4.3, п.4.4.7.

<sup>1</sup> Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

<sup>2</sup> СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы».

<sup>3</sup> СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».



3	Ограждения площадок наружных лестниц 3-го типа из групповых ячеек №12,13 высотой менее 1,2 м. (фактическая высота 0.101-0.105 м.).	ФЗ-123 ст. 89; СНиП П-64-80 <sup>4</sup> п.3.23; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5, п.4.4.7.
4	Площадка лестницы у эвакуационного выхода расположенного у кабинета инструктора физической культуры ниже уровня эвакуационного выхода на 0,25 метра, высота ступеней составляет более 22 см, ограждение лестницы выполнено менее 1,2 метра.	ФЗ-123 ст. 89, СНиП 2.01.02-85 п.4.20; СНиП П-64-80 п.3.23; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5, п. 4.4.3, п.4.4.7.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

**Объяснение.**

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк по пожарному надзору Мильков Д.Г.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



(подпись)

Мильков Дмитрий Геннадьевич, старший инспектор - государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк по пожарному надзору, тел. 8 (3361) 5-10-92, электронный адрес ond43@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МАДОУ детский сад "Надежда" Гунина Марина Ивановна

" 24 " ноября 2021 г.

(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением МЧС России  
от 03.09.2021 № 777

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,  
16.11.2021 КНМ № 43210061000201360104

QR-код\*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кировской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

610035, Кировская область, г. Киров, ул. Маклина, д.65 тел. +7 (8332) 54-68-33, [gu@43.mchs.gov.ru](mailto:gu@43.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, д. 12 тел. (83361)5-10-92, [ond43@mail.ru](mailto:ond43@mail.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 160/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Надежда»  
города Кирово-Чепецка Кировской области

Заведующему МАДОУ детский сад «Надежда» Гуниной Марине Ивановне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника ОНДПР Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка  
УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области (заместителя главного  
государственного инспектора Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области  
по пожарному надзору) Митюкова М.Н. № 160 от 16.11.2021, в период с «19» ноября 2021 г. и «24»  
ноября 2021 г. государственным инспектором Кирово-Чепецкого района и города Кирово-  
Чепецка по пожарному надзору Мильковым Дмитрием Геннадьевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: инженер по охране труда Голян Павел Владимирович.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90  
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и  
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить: